For denne tegning forbehalder vi oss alle eksklusive opph.r i ulike av-planlæring og registrering av annen industriell eiendom. Ingen, spesielt ikke noe offentlig myndighet, kommune eller annen juridisk person kan ikke uten vårt skriftlige samtykke gjøre bruk av denne tegning eller på noe annet måte krenke vårt immaterielle eiendomsrett. Pöyry Industry AS

DELOMRÅDE 6
SVINES.

N

0 100 200 Meters

TEGNFORKLARING

- HOVEDLEDNING UTEN VARMEKABEL
- HOVEDLEDNING MED VARMEKABEL
- STIKKLEDNING UTEN VARMEKABEL
- STIKKLEDNING MED VARMEKABEL
- SJØLEDNING
- HOVEDLEDNING MED SELVFALL
- STIKKLEDNING MED SELVFALL
- NY VEI TIL PUMPESTASJON
- KOBLINGSSKAP FOR VARMEKABEL
- KULTURMINNE, FORELØPIG GRENSE

SP	SPYLEPUNKTER DELOMRÅDE 6. (SE PRINSIPPTEGN. 01L0350.150-R-K-7-384)	
NODE	SP SPILLVANN	SP VANN
LC	X	–

VL Ø140 PE100 LGD = 14.70m

VL Ø110 PE80 PSP Ø110 PE80 LGD = 737m

VL Ø140 PE100 LGD = 1511m

VL Ø63 PE80 PSP Ø63 PE80 LGD = 14.9m

VL Ø50 PE80 PSP Ø63 PE80 LGD = 165m

VL Ø50PE80 PSP Ø50 PE80 LGD = 109m

VL Ø50 PE80 PSP Ø50 PE80 LGD = 31m

VL Ø50 PE80 PSP Ø50 PE80 LGD = 166m

VL Ø50 PE80 PSP Ø50 PE80 LGD = 19m

VL Ø50 PE80 PSP Ø50 PE80 LGD = 27m

VL Ø63 PE80 PSP Ø63 PE80 LGD = 651m

VL Ø63 PE80 PSP Ø63 PE80 LGD = 485m

VL Ø63 PE80 PSP Ø63 PE80

VL Ø50 PE80 PSP Ø50 PE80

VL Ø40 PE80 PSP Ø50 PE80

VK18

VK16

VK17

VP

SP

ENEBAKK

SPYDEBERG

PST 01
FORDRØYNINGSTANKER 20m³
MAKS. TILRENNING 8,67 l/s

3,36 l/s

DISSE LEDNINGENE MÅ AVVILARES (NY Ø77 PE80) (PSP Ø63 PE80) LGD = 630m

01	ENDRET TRASE PÅ SVINES	VWG	BBL	AEH	19.08.14
Rev.	Forandringer / Beskrivelse	Tegn.	Kontr.	G.k.j.	Dato

PÖYRY

KARTOTEKKODE: 01L0350.150

TEGNINGSNUMMER:

Dato Date	Tegnet Drawn	Kontrollert Checked	Godkjent Approved	Målestokk / Scale
11.04.14	VWG	BBL	AEH	A1 1:2000

VEIDEKKE ENTREPRENØR – AVD ØSTFOLD
Postboks 103
1713 Greåsen
Telefon: 69 97 27 00

TRYKKAVLØP LYSEREN
OVERSIKTSPLAN
DELOMRÅDE 6
SVINES.

Erstatning for: | Erstattet av:

KUNDE TEGNINGSNUMMER:
01L0350.400-R-K-3-0600-01

Henvisning: | Beregning: | KUNDE KARTOTEKKODE: –